



CERTIFICADO DE APROBACIÓN VOLUNTARIO DE PRODUCTO ELÉCTRICO

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Certificado tipo: **20496**

Solicitud de aprobación: **E-V-14-132**

Certificado de aprobación: **E-V-14-132**

Tipo de certificación: **Voluntario**

Norma: **Nch 365**

Estado: **VIGENTE**

Fecha solicitud: **20/08/2021**

Fecha certificado: **10/09/2021**

Sistema de certificación: **VOLUNTARIO**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **TOTAL CABLES SPA**

DIRECCIÓN: **EL JUNCAL #240 QUILICURA**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **Conductor desnudo**

DENOMINACIÓN COMERCIAL: **Cable Desnudo**

MODELO: **Cable Desnudo**

FABRICANTE: **TOTAL CABLE SPA**

DIRECCIÓN FABRICANTE: **EL JUNCAL #240 QUILICURA**

MARCA: **TOTAL CABLES**

PAIS ORIGEN: **CHILE**

PROCEDENCIA: **CHILE**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• CABLE DE COBRE DESNUDO

• 6AWG (7x1,55mm); 4AWG (7x1,96mm); 1/0AWG (19x1,89mm); 2/0AWG(19x2,13)

Uso **Industrial / Domiciliario**

Calibre **Medidas AWG y MCM (14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800,1000) Medidas Milimétricas (4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000)**

OTROS ANTECEDENTES

TAMAÑO LOTE: **No procede**

FECHA FABRICACIÓN: **No procede**

Nº SERIE: **No procede**

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - INGCER

38654

Ing. Sandra Rodríguez

**Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación**